# Einstellwerte für Ventil Clack WS1CI-1" / 1,5" / 2"

MK-10/19

**Berechnung mit Chrystal-Right CR 200** **ph-Wert größer als 7**

Ventil-Einstellung

Zyklen-Einstellung

| Flaschen Größe | Harzmenge Liter | Kap. | Injektor | BLFC | DLFC | Spülen / min. | Besalzen, langsam spülen / min. | Schnell spülen / min. | Soletank füllen / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 28,3 | 70 | brown | 0,5 | 2,7 | 12 | 72 | 4 | 4,1 |
| 1054 | 42,5 | 116 | violet | 0,5 | 3,2 | 12 | 90 | 4 | 5,5 |
| 1354 | 71,8 | 175 | red | 0,5 | 5,3 | 12 | 90 | 4 | 8,2 |
| 1465 | 99 | 204 | white | 0,5 | 7,5 | 14 | 90 | 4 | 10,9 |
| 1665 | 127 | 262 | yellow | 0,5 | 9 | 14 | 90 | 4 | 13,7 |
| 1865 | 170 | 382 | orange | 0,5 | 10 | 14 | 90 | 6 | 21,9 |
| 2160-1 1/2" | 198 | 445 | light blue | 0,5 | 15 | 14 | 90 | 4 | 32,8 |
| 2469-1 1/2" | 311 | 699 | | 1 | 20 | 14 | 90 | 6 | 54,7 |
| 3072-2" | 538 | 1107 | | | | 14 | 90 | 6 | 54,7 |

**Regeneration spätestens am 3. Tag**