

KadoDos NE 200

Einsatzgebiet

KadoDos NE 200 wird als kombiniertes Korrosions- und Steinschuttmittel in Trinkwassersystemen mit weichem bis mittelhartem (7° - 14° dH) Wasser, das durch aggressive Kohlensäure und erhöhtem Chloridgehalt korrodierend wirkt, eingesetzt.

Produktbeschreibung

KadoDos NE 200 ist ein flüssiges Produkt aus speziellen Alkalisilikaten und Polyphosphaten. Es entspricht in seiner Zusammensetzung und in der von uns empfohlenen Dosierung den Vorschriften der Trinkwasserverordnung (TVO).

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20° C)	1,10 +/- 0,02 g/ml
pH-Wert 1%ig	10,2 +/- 0,2
PO ₄ Gehalt	ca. 4,8 %
SiO ₂ Gehalt	ca. 4,0 %

Wirkungsweise

KadoDos NE 200 wirkt durch die synergistisch schuttschichtbildenden Eigenschaften der Silikate und Phosphate korrosionshemmend gegenüber allen üblichen Installationsmaterialien.

KadoDos NE 200 verhindert durch Komplexbildung von Eisen- und Manganionen die Bildung von „Braunem Wasser“.

KadoDos NE 200 stabilisiert zusätzlich durch den sog. Threshold Effekt vorhandene Härtebildner und verhindert dadurch Steinablagerungen

im Kalt- und Warmwasserbereich. Ab 65 °C ist jedoch mit zunehmender Verminderung der Steinschutzwirkung zu rechnen.

Dosierung

KadoDos NE 200 kommt unverdünnt zur Anwendung. **KadoDos NE 200** ist wasserklar filtriert. Nach längerer Lagerung können sich leichte Ausfällungen (Flocken) bilden. Die Wirksamkeit des Produktes wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Dosierung erfolgt im Allgemeinen mengenproportional hinter der Wasserübergabestation oder der Enthärtungsanlage.

Die Dosiermenge beträgt 100 ml pro Kubikmeter Leitungswasser. Auch bei geringfügiger Erhöhung der Dosiermenge über 100 ml/m³ ist sichergestellt, dass die Grenzen der TVO nicht überschritten werden.

Die Zugabe von 100 ml/m³ entspricht einer Dosierung von ca. 5,2 ppm PO₄ und 4,4 ppm SiO₂ pro Kubikmeter Wasser.

Analytik

Das behandelte Wasser kann durch Messung des Phosphatgehaltes auf seinen **KadoDos NE 200**-Gehalt untersucht

werden. Dazu müssen die Rohwasserwerte berücksichtigt werden:

100 ml/m³ TE	entsprechen	5,2 mg/l PO₄
1 mg/l PO₄	entsprechen	19,23 ml/m³ TE

Zur Phosphatbestimmung empfehlen wir die in den "Deutschen Einheitsverfahren zur Wasseruntersuchung" beschriebenen photometrischen Analysenverfahren. Es sind jedoch auch alle anderen Methoden, z.B. colorimetrische Schnellverfahren geeignet, letztere jedoch mit evt. geringerer Genauigkeit. Die in **KadoDos NE 200** verwendeten Phosphate müssen vor der Bestimmung hydrolysiert werden.

Hinweis

Angetrocknetes **KadoDos NE 200** ist unlöslich. Spritzer und Flecken sollten sofort mit reichlich Wasser abgespült werden.

Lagerung

KadoDos NE 200 ist mindestens 1 Jahr haltbar. Es sollte kühl(Kellertemperatur) gelagert werden. Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Frosteinwirkung müssen vermieden werden. Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen und alsbald verbrauchen.

Verpackung

Kanister 20 l und 30 l oder 20 l bag in box

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.